



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.002822.03.12** Дата **16. 03. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **02855** **12.03.2012**

Организация-изготовитель

"Armacell GmbH"

Адрес: Robert-Bosch-Str. 10, D-48153 Munster, Germany (Германия) Филиалы "Armacell Poland Sp.z o.o" адрес: ul. Targowa 2, 55-300 Sroda Slaska , Poland

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Армаселль"

Адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, оф. 1505 (Россия)

Наименование продукции:

Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука в виде листов, рулонов, трубок, монтажных лент т.м. AF/Armaflex; Armaflex AC; Armaflex ACE; Armaflex ACE; HT/Armaflex; HT/Armaflex S; NH/Armaflex; SH/Armaflex; Armaflex XG; Armaflex LTD; Armaduct; Armaflex Duct, ArmaSound; Arma- Chek D (AF), Arma- Chek Silver (AF), Arma- Chek R (HT), Armafix

Продукция изготовлена в соответствии с:
с Паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Паспорт безопасности, этикетки, регистрационные документы, доверенность, контракт

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляют собой изделия в виде трубок и листов, изготовленные из синтетического каучука

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 20981 01 от 14.03.2012 г.

№ 028724

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Дибутилфталат, мг/м3	менее 0.001	0,1
Диоктилфталат, мг/м3	менее 0.001	0,02
Стирол, мг/м3	менее 0.001	0,002
Ксилол, мг/м3	менее 0.001	0,1
Формальдегид, мг/м3	менее 0.001	0,01
Толуол, мг/м3	менее 0.001	0,3

Область применения:

Для теплоизоляции оборудования и трубопроводов, емкостей, воздухопроводов и инженерных коммуникаций промышленных и строительных объектов, для теплоизоляции жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, пищевых объектов, объектов здравоохранения, объектов судостроения, в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также трубопроводов промышленного оборудования и аппаратов, бытовых и производственных холодильников

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука в виде листов, рулонов, трубок, монтажных лент т.м.

AF/Armaflex; Armaflex AC; Armaflex ACE; Armaflex ACe; HT/Armaflex; HT/Armaflex S; NH/Armaflex; SH/Armaflex; Armaflex XG; Armaflex LTD; Armaflex Duct; Armaflex Duct, ArmaSound; Arma- Chek D (AF), Arma- Chek Silver (AF), Arma- Chek R (HT), Armaflex

соответствует ~~не соответствует~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~использования в качестве~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



М. П.

Иваненко А.В.

Мизгалиев А.В.

Заведующий отделом
гигиены труда

Тычинин М.В.
Долгополова С.Д.



Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.